

# CERTIFICATE OF INSPECTION AND MAINTENANCE

## Intyg över fullgjord brandservice

This document certifies that inspection and proper maintenance has been carried out on below listed fire-extinguishing equipment.

Detta dokument intygar att brandservice fullgjorts på nedanstående brandskyddsutrustning.

Date Datum	Vessel or object Fartyg eller objekt	Port or site Hamn eller plats
2015-07-03	M/S Broström "SHER"	Käringön

### SPECIFICATION

#### Specifikation

#### Carbon dioxide system

for fire extinguishing in machineryroom have been inspected today, according the rules, and left in a good operating and seaworthy condition.

för brandsläckning i maskinrummet har inspekterats idag, enligt gällande regler, och lämnats i ett väl fungerande och sjövärdigt skick.

Number of batteries with cylinders containing the substance mentioned above:

Antal uppsättningar behållare innehållande ovan nämnd substans:

1

Total quantity of the substance:

Substansen totala vikt:

3 x 27 kg

By controlling these cylinders, I have ascertained that each of the cylinders contains the prescribed weight of:

Genom att kontrollera behållarna har jag försäkrat att varje behållare innehåller den föreskrivna vikten:

27 kg

#### OTHER FIRE EXTINGUISHING EQUIPMENT

#### Övrig brandskyddsutrustning

3	Carbon dioxide extinguishers	Koldioxidsläckare
7	Dry powder extinguishers	Pulversläckare
	Foam extinguishers	Skumsläckare
	Water Extinguishers	Vattensläckare
10	Units total	Enheter totalt

Work is carried out in accordance to the regulations being in force.

Arbetet är utfört enligt gällande lagar och föreskrifter.

Certificate valid until:

Certifikatet giltigt till:

2017-07-31



Mikael Höglind  
Ljungskile 2016-06-16